

Comanda având ca obiect achizitia de servicii de intretinere si reparatii chiller la sediul DRB, în conformitate cu prevederile legale.

I.D.: 6617082

Data publicarii	03.06.15	Coduri CPV	50730000-1
Termenul limita pentru depunere:	08.06.15	Pretul estimativ:	15.000,00 RON

Descriere: Serviciile care fac obiectul achizitiei constau în intretinere si reparatii pentru chillerul aflat la sediul DRB: Descrierea tehnica a chillerului: • chiller lichid de tip rotativ, elicoidal, cu racire prin aer. • model RTAD 85-125 (50Hz). Serie RTM • echipamentul a fost pus in functiune in noiembrie 2004. A. Operatiile efectuate de catre Prestator includ cel putin activitatile de mentenanta specifice, prescrite de fabricant în manualul tehnic al echipamentului; minim operatiile prezentate mai jos: • Verificare presiune a modului UCM-CLD pentru evaporator, condensator si ulei; • Verificare subracire, aceasta nu trebuie sa arate valori mai mici de 3 grade C (5,4 F) • Verificare a întregului sistem pentru eventuale functionari necorespunzatoare; • Verificarea bobinelor condensatorului de mizerii si reziduuri. Daca acestea sunt murdare, se vor efectua operatiile de curatare a bobinei; • Verificarea supraracirii sistemului; • Control pierderi ulei/agent de racire si eventual reîncarcare instalatii; • Verificare conexiuni electrice în tabloul de forta; • Verificarea functionarii rezistentei de carter; • Verificarea capilarelor; • Efectuare test aciditate ulei (buletin analiza daca este cazul); • Verificarea punctelor programate; • Verificare presiune ulei carter; • Verificarea detentorului; • Controlul vibratiilor; • Verificare aparate control si securitate; • Control depuneri saruri pe condensator/vaporizator si curatirea lor (daca este necesar); • Golire/umplere ulei compresor (daca este necesar) • Verificarea pompelor de circulatie Wilo, putere 5.5 kw - 2 buc B. Piese de schimb În situatia în care pentru readucerea chillerului la parametrii tehnici de functionare stabiliti de catre producator sunt necesare piese de schimb, acestea vor fi mentionate într-un deviz separat. Devizul va fi supus spre aprobare achizitorului. Achizitionarea acestor repere se va face prin respectarea principiului concurential al pietei. Reprezentatul achizitorului poate accepta reparatia in conditiile prezentate in respectivul deviz, o poate refuza sau poate solicita anumite modificari (de exemplu: in cazul in care o piesa poate fi achizitionata de la mai multi furnizori, reprezentantul achizitorului poate opta pentru achizitia piesei de la un anumit furnizor in functie de pretul si calitatea acesteia). C. Pretul orei de manopera Ofertantul va mentiona pretul orei de manopera practicat pentru inlocuirea pieselor de schimb. Acest pret va sta la baza intocmirii devizului constatator. Solicitarea de oferte poate fi vizualizata integral pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.