
Mentenananta Sisteme Detectie si Avertizare la Incendiu

I.D.: 90819513

Data publicarii	14.12.23	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.400,00 RON - 1.400,00 RON

Descriere: Prin „verificarea trimestriala” se controleaza daca: a) - sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corecta de functionare; b) - se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma în fiecare zona, pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentare; c) - sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si semnalizare; d) - sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul sistemului; e) - acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare; f) - sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, furnizor sau executant; g) - este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare. mai putin
