

Revizie aparate climatizare

I.D.: 43832532

Data publicarii	29.08.19	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.150,00 RON - 3.150,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: - verificare și curățare/igienizare filtre de aer, - verificare ventilatoare, - verificare etanșeitate circuit frigorific, - verificare etanșeitate circuit de eliminare a condensului, - verificare funcționare pompa de condens, - verificare presiune de aspirație și a presiunii de refulare, - verificare grad de umplere cu agent frigorific și completarea cu agent frigorific, - verificare și curățare condensatori frigorific, - verificare și curățare vaporizator, - verificare și defundare circuit eliminare condens - verificarea temperaturilor și presiunilor de lucru cald / rece, - verificare nivel zgomot, - verificare funcționare termostat. În situația în care Prestatorul constată apariția unei defecțiuni sau a funcționalității defectuoase a unui aparat la momentul reviziei, are obligația să intervină pentru constatare în cel mai scurt timp posibil și va înștiința Achizitorul în scris, întocmind un proces verbal de constatare tehnică și un deviz de antecalculație al reparației, documente ce vor fi avizate și acceptate de Achizitor. Pe toată perioada prestării serviciului de întreținere a instalațiilor de climatizare se vor respecta cerințele de mediu în vigoare. În cazul schimbării/completării agentului frigorific din instalațiile de climatizare, acesta se va descărca în recipienti etanși fără evacuare în atmosferă. Toate deșeurile rezultate în urma efectuării reviziilor la instalațiile de aer condiționat vor fi colectate și eliminate de către Prestator.
