

Servicii de intretinere si verificare tehnica cazane BOSCH 6 MW

I.D.: 60075187

Data publicarii	19.08.21	Coduri CPV	71630000-3
Termenul limita pentru depunere:	27.08.21	Pretul estimativ:	7.760,00 RON - 7.760,00 RON

Descriere: Sunt 2 buc cazane Bosch 6 MW avand urmatorii parametri: Q = 6000 KW:pmax =16 bar,Tmax =110 grd, combustibil -gaze naturale si sunt echipate cu arzatoare tip Saacke Serviciile de verificare tehnica trebuie sa contina: - Demontarea panourilor frontale ale cazanelor - Curatirea interioara a componentelor si a peretilor cazanelor de eventualele depuneri conform cerintelor tehnice - Verificarea etanseitatii cazanului - Verificarea functionarii cazanului in parametri (presiune,temperatura) - Deschiderea cazanului pe parte de gaze arse - Verificare interioara cazane, a camerelor de ardere si a drumurilor de fum - Verificarea izolatiei usii cazanului - Verificarea parametrilor de functionare ai arzatorului si automatizarii - Verificarea etanseitatii instalatiei de alimentare cu combustibil - Verificarea arzatorului si inlocuirea pieselor uzate sau defecte - Verificarea reglajelor la arzator cu analizorul de gaze si refacerea reglajelor - Verificarea si reglarea presostatelor si nivostatelor de pe cazan - Verificarea functionarii pompelor de circulatie si a vanelor matorizate - Verificarea tirajului cosului de fum - Verificarea si curatirea filtrului de gaz - Lucrari de intretinere - Repunerea in functiune a echipamentelor - Instruirea si informarea personalului beneficiarului pentru buna functionare a echipamentelor Verificarile tehnice se vor efectua conform PT in vigoare in vederea inspectiei tehnice in utilizare de catre CNCIR care expira la data de 30.09.2021.
