
Revizie tehnica anuala la motogeneratorul NPR65 - SDN Constanta - DRDP Constanta

I.D.: 86015121

Data publicarii	16.08.23	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 985,87 RON - 985,87 RON

Descriere: CNAIR SA prin DRDP Constanta doreste sa achizitioneze servicii de revizie tehnica pentru motogeneratorul model NPR 65 din dotarea SDN Constanta - DRDP Constanta. Revizia tehnica anuala se va efectua in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in manualul tehnic de exploatare emis de producator. In cadrul reviziei tehnice se vor inlocui toate subansamblele consumabile in perioada indicata din manualul tehnic. In acest sens se vor efectua urmatoarele: 1.inlocuire filtru motorina SN5074 - 1 buc;2.inlocuire filtru ulei motor T7312- 1 buc3.inlocuire filtru ulei motor SO 6238- 1 buc;4.ulei motor 15w40 - 15 litri; 5.reparatie+curatare+manopera. Dupa efectuarea reviziei se vor efectua probe de functionare. Reprogramarea functiilor de pornire - oprire saptamanale si probele de functionare se vor mentiona in cartea service a motogeneratorului. Revizia tehnica se va efectua in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in cartea echipamentului emis de producator. Revizia tehnica anuala se va efectua in conformitate cu prevederile tehnice prevazute in cartea echipamentului, emis de producator. Piese si materialele inlocuite vor fi noi si in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in manualul tehnic. Dupa efectuarea reviziei, se vor efectua probe de functionare minim 30 minute. Piese si materialele vor fi noi cu certificate de garantie.
