
SERVICII MENTENANTA SISTEM DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

I.D.: 54839343

Data publicarii	05.03.21	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	600,00 RON - 600,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Operatiuni / Trimestru Anexa operatiuni Echipamente/ Operatii + CENTRALA DE AVERTIZARE IN CAZ DE INCENDIU (cf P118-3/2015) -Verificare linii semnalizatoare (pentru fiecare semnalizator in parte/ pentru toate semnalizatoarele) / testare leduri; -Verificare alimentare cu tensiune; -Tensiune acumulatori masurata in V. Se vor curata preventiv contactele acestora; -Tensiune de incarcare acumulator masurata in V - se va mentiona; -Verificare functionare in caz de cadere a alimentarii principale; -Verificare acumulatori si inlocuire acestora daca este cazul; -Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni; -Deconectarea alimentarii secundare a centralei (acumulatori): afisare avarie baterie?; -Curatarea exterioara si interioara a centralei; -Examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne de supraincalziri, intreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni; -Examinarea blocurilor terminale de rele, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor imperfecte; -Verificarea comenzilor date de blocurile de rele in caz de alarma: catre usile RF, catre trapele de fum, catre TGD, catre usile de evacuare; - Reconectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal; + SISTEME DE DETECTARE FUM -Verificarea functionarii detectoarelor - se vor proba cu spray 25% din detectorii de fum; -Curatare cu aer comprimat detectori de fum imprafusati; -Examinarea listei de evenimente accesand memoria centralei; -Verificare functiona
