

## Instalatie tehnologica de suprafata la sonda 232 Magherani

I.D.: 80170722

Documente participare:

- FisaDate\_DF1174277.pdf
- caiet de sarcini.7z
- draft contract\_20\_03\_2023-13\_18.pdf
- Garantie de participare garantie de buna executie.pdf
- Model formulare.docx
- DUAЕ\_CERERE\_215894.xml

---

Data publicarii	24.03.23	Coduri CPV	45255121-3
Termenul limita pentru depunere:	02.05.23	Pretul estimativ:	1.417.395,36 RON - 1.417.395,36 RON

---

Descriere: Sonda 232 in conformitate cu prevederile caietului de sarcini are urmatoorii parametrii: - Debitul: 32.000 Nmc/zi; - Presiunea: statica = 167/169 bar; dinamica = 26/30 bar; In vederea extractiei si valorificarii gazului este necesar sa se puna in productie sonda 232 Magherani. Intalatia tehnologica de suprafata a sondei se compune din: - Ventil coltar la capul de eruptie 2 ½ x 210 bar; - Conducta de aductiune 2 7/8, L=36 ml; - Dispozitiv TPL 2 ½ Pn 210; - Incalzitor pentru sonde de gaz Pn 210; - Conducta de legatura incalzitor-separator 2 7/8, L=45 ml; - Poligonul sondei Dn80 Pn 25; Lucrari Semigrup 232 Magherani: 1. Instalatia de alimentare cu gaz combustibil a incalzitorului sondei: - Grup reglare-masurare - Conducta alimentare cu gaz combustibil regim presiune redusa; 2. Instalatii tehnologice pentru ape reziduale: - Conducta legatura separator-poligon masura Dn80; - Conducte lichide de sacamant-evacuare separator subteran la haba de etalonare; - Habă etalonare lichide de zacamant-haba PAFS 1 mc; - Rezervor stocare ape zacamant-rezervor PAFS 20 mc 3. Constructii si amenajari: - Executie platforma acces si intoarcere auto in incinta grupului S=104 mp; - Trotuare din dale de beton pentru acces la instalatii S=110mp; - Imprejmuire cu poarta acces auto si poarta pietonala, L=240ml; - Executie cuva retentie scurgeri accidentale; - Executie hazna uscata; 4. Sistem iluminat exterior all-in-one solar cu LED 60W si paratragnet Conducta de legatura sonda 232 Magherani la colectorul existent: - Se va realiza o conducta de legatura de gaz de la Semigrup 232 Magherani la colector existent Dn150 Grup 9 Magherani-grup 8 Magherani; - Conducta va avea urmatoarele caracteristice SR EN ISO 3183, L245 NE PSL2 SMLS, 114,3X5 mm Termenul de raspuns a autoritatii contractante la solicitarile de clarificari va fi transmis de catre autoritatea contractanta cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Solicitări de clarificări trebuie transmise în SICAP.