

Lucrare de deviere teava de 1 tol si reparatie centura de impamantare din pamant in exterior in proximitatea sectiei de Pneumologie a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, str. Tudor Vladimirescu nr.24.

I.D.: 49009366

Documente participare:
• solicitaredevize lucrari.pdf

Data publicarii	20.08.20	Coduri CPV	45231113-0
Termenul limita pentru depunere:	24.08.20	Pretul estimativ:	6.850,00 RON - 6.850,00 RON

Descriere: Lucrare de deviere teava de 1 tol si reparatie centura de impamantare din pamant in exterior in proximitatea sectiei de Pneumologie a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, str. Tudor Vladimirescu nr.24. Mentionam ca teava de otel care face parte din retelele exterioare, alimenteaza cu apa calda sectiile din proximitate si a fost ingropata necorespunzator la 15 cm in pamant. Prin aceste lucrari trebuie ca teava sa fie deviata pe o portiune de 8 m si caborata la nivelul tronsoanelor tevilor de instalatii termice al caror traseu este pozat in pamant, paralel cu teava de apa calda asupra careia se intervine. In concomitent se vor realiza si lucrari de reparatie la centura de impamantare a cladirii pavilionului sectiei de Pneumologie , prin montarea a 4 electrozi si a unei platbenzi noi de legatura la pamant pe o lungime de 10 m. La finalizarea lucrarii se va eliberar buletinul de verificari al prizei de impamantare cu masuratorile optime efectuate. Lucrarile sunt cuprinse in Devizul de lucrari atasat .
