

Verificare și întreținere sisteme electronice de securitate și detecție la incendii - clădiri CN APM SA

I.D.: 80105058

Data publicarii	24.03.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 150.000,00 RON - 150.000,00 RON

Descriere: Verificare și întreținere periodică - lunar; -examinarea vizuală a aspectului exterior/interior pentru observarea eventualelor defecțiuni; -verificarea vizuală a plăcilor electronice din centrale, integritatea circuitelor și contactelor pentru eventuale semne de supraîncălziri, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecțiuni, curățare de praf și impurități; -simularea reală a tuturor condițiilor de defect: întrerupere, scurt circuit, punere la masă a circuitelor și buclelor, lipsa sursei de alimentare, scoaterea detectoarelor din circuit și constatarea semnalizării tuturor acestor defecte pe centrală; -verificarea semnalizării sirenelor separat, cu alimentarea pe fiecare sursă de alimentare (rețea și acumulatori); -verificarea stării tehnice a acumulatorilor și curățirea contactelor acestora; -verificarea individuală și întreținerea profilactică a elementelor active (detectori, contacti magnetici, butoane de semnalizare, camere video etc.), constatarea funcționării acestora și semnalizarea specifică la unitatea centrală; -curățarea camerelor video interioare și exterioare, a proiectoarelor infrarosu, a monitoarelor; -verificarea și actualizarea/refacerea stării marcajelor și informațiilor specifice în limba română la centrale, detectoare, butoane, dispozitive, cabluri, doze, conexiuni, etc.; -întocmirea raportului privind starea sistemului și funcționalitatea acestuia; Mentenanță specifică în caz de alarmă sau defect (funcționare anormală) - identificarea dispozitivului ce a provocat alarma sau defectul; -stabilirea și analiza cauzei care a declanșat dispozitivul și îndepărtarea ei; -în cazul în care alarma a fost reală, se va repune în funcțiune dispozitivul (dacă mai este posibil) sau se va înlocui cu unul de rezervă; - în cazul în care alarma a fost falsă, se va notifica în jurnalul de evenimente, după repunerea în funcțiune a sistemului;
