
Revizie vara chiller/pregatire vara

I.D.: 48258347

Data publicarii	21.07.20	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.470,00 RON - 1.470,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Revizie vara chiller/pregatire vara - chiller CLINT, model CHA K 786 P PS: verificare concentratie glicol sau incarcare circuit hidraulic chiller , cu apa ; verificare filtre, depuneri de praf in zona schimbătoarelor de căldura; verificare filtru Y, depuneri in zona schimbatorului de caldura, suflat si curatat condensatorul cu ajutorul compresorului, spalat cu jet apa si detergent special de aer conditionat condensatorul; verificare conexiuni hidraulice si presiune in circuitul de apa al chillerului; verificare ca pompa de circulatie apa sa nu fie blocata; zgomot rulmenti verificare pierderi fluid de refrigerare; verificare conexiuni electrice, legături de impamantare, starea protecțiilor; verificare tensiune de alimentare si prezenta unor fluctuații pe rețea; verificare daca panourile de protecție sunt in poziție normala si fixate in șuruburi; verificare colmatare filtre si verificare functionare echipamente la parametrii programati; verificare contactori de forta; verificare relee intermediare; verificare stare si curatare radiator; masurare consum ventilatoare si compresoare. probe de functionare in prezenta beneficiarului. OBS. Piesele si manoper
