

---

## **verificare tehnica in utilizare cazan apa calda, combust solid + verificare supape de siguranta**

I.D.: 44546333

---

Data publicarii	20.11.19	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.620,00 RON - 1.620,00 RON

---

Descriere: VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) la 1 bc cazan apa calda, combustibil solid (lemn) cu  $P < 400$  kW; inlocuire 6 bc supapa de siguranta cu arc 1", verificarea/ reglarea supapelor de siguranta cu arc ( 10 bc supapa de siguranta cu arc  $\leq 1$ " ) care echipeaza instalatiile sub presiune ale detinatorului: 1. golire apa din instalatia de incalzire din centrala termica a detinatorului 2. de/ montare supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare si revizie supape de siguranta 4. verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 5. verificare/ reglare/ completare perna de aer la vasul/ vasele de expansiune din centrala termica 5. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor 6. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 7. intocmire "Raport de verificari, incercari si probe" pt fiecare cazan apa calda, conf. PT ISCIR A1-2010. 8. intocmire buletine de verificare/ reglare si declaratie de conformitate pt. lucrarile efectuate pt fiecare supapa de siguranta, conf PT ISCIR C7-2010

---