
Revizie UPS RIELLO MHE 120 - ref. 259/4

I.D.: 82653033

Data publicarii	24.05.23	Coduri CPV	45259000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.200,00 RON - 4.200,00 RON

Descriere: Curatarea interiorului de praf; - Verificarea starii panoului frontal, daca prezinta avarii indicate prin modurile de avertizare aparente; - Verificare a meniului si submeniului display-ului frontal; - Verificare amanuntita a conexiunilor periferice de forta; - Verificarea conexiunilor periferice a modulelor hibride IGBT; - Verificarea starii senzorilor de temperature, atat vizual cat si asupra feedback-ului primit de panoul frontal prin metoda comparatiei cu un dispozitiv alternativ; - Verificare stare incarcare acumulatori; - Verificare feedback a starii led-urilor de pe placa de baza; - Verificare/curatare a instalatiei de ventilatie; - Verificare placi modul redresor; - Verificare placi modul inverter; - Verificare stare bobine de soc ai a senzorilor bobinelor de soc; - Verificare circuit feedback masura current de intrare; - Verificare circuit feedback masura current de iesire; - Verificare autonomie la incarcare nominala (test comparative); - Verificare moduri alternative de functionare UPS; - Verificare protectii rapide; - Verificare circuit bypass electronic; - Verificare circuit bypass mentenanta
