

SRCF-Prestare servicii "Mentenanță instalație de detecție și avertizare a începutului de incendiu stația C.F. Sfântu Gheorghe"

I.D.: 87964575

Documente participare:

- Doc.elab.oferte AP-Ment.inst.detectieavertiz.inceput incendiu st.CF Sf.Gheorghe-semnat.rar

Data publicarii	12.10.23	Coduri CPV	50413200-5
Termenul limita pentru depunere:	26.10.23	Pretul estimativ:	20.000,00 RON - 20.000,00 RON

Descriere: În clăd.de călăt. din st.CF Sf.Gheorghe, în mun.Sf. Gheorghe, str. Gării nr.2, jud. Covasna există o inst.de detecție semn. și avertiz. început de incendiu având urm. comp.princ.:Centrală Automată de semn.Incendiu,model XFP-1 buc;Buton incendiu cu com. man.-26 buc;Detector optic de fum -47 buc;Detector termic-7 buc;Detector mixt de fum și temp.-2 buc;Detector de gaz-5 buc;Izolator de defect-5 buc;Sirenă de incendiu pt.interior-8 buc;Sirenă de incendiu pentru exterior-1 buc.În vederea expl. inst.automate de det. și alarmare în par. proiectați și ment. stării de funcț,pt.asig. fiabilității și eficienței necesare,conf. Legii 307/2006 privind apăr. împ. incendiilor și a regl.O.M.A.I. nr.163/2007 pt. aprob. Normelor gen.de apărare împ. incendiilor, este necesară asig. mentenanței și după caz a reparării acestora cu personal atestat în cond.leg.din dom.și coresp. prev.de expl.cuprinse în inst. tehnice elab.de proiectanți și/sau prod.furnizori.Sec.la incendiu are ca obiectiv red. riscului de incendiu prin echip.și dotarea constr.,inst.și amenaj.cu mijl. tehnice de apărare împ. incendiilor în con.cu prev.regl. specifice.Obiectul serv.de ment.a sist.de detecție și avert.a încep.de incendiu presup.exec. oper.conf.prev.normelor specifice de apărare împ. incend., precum și inst. tehnice elab. de proiectanții și/sau de prod. inst.Pres. serv. se va desfășura în mod planificat, trim. sau la cererea benef. în caz de necesitate, astfel încât sist.de detecție și alarmarea începutului de incendiu să fie menținut în stare permanentă de funcționare. Prest. va efectua verific. funcț. sist. și va interveni în cazuri de activare a alarmei sau de semn. a unui defect.Prest. va asigura logistica, consum.și pers.spec.pt. a efectua reviziile și interv. de reparații necesare la inst..În cazul în care în urma unei revizii tehnice sau la o interv. (sol.din partea benef.) se constată exis. unei/unor piese defecte, acestea se vor menț.în rap.de service alături de un deviz de rep.și se vor înlocui doar după aprob. în scris a benef. Comp. care urm.a fi înloc. vor fi livrate și înloc.de prestator cu comp. sim. având aceleași caract. tehn.cu cele inițiale și vor fi însoțite de certif. de conf. și de gar.al prod..În conf. cu prev. leg. precum și a man.de utiliz.și întreț.elab. de către prod., pt.buna funcț. a inst.de det.început de incendiu și alarm. este necesară ment.acesteia,respectiv:Rev. tehnică per.- se va presta trim. și constă în toate serv. necesare pentru buna func.a inst.;Rev. tehn.anuală - se va presta o dată pe an și constă în verific. în detaliu a fiecărei parti comp.a inst.de detecție; Rep.cu înloc. pieselor uzate sau defecte - de câte ori este cazul,conf.const. privind nec. înloc.acestora. Ofert. va asig. toate piesele de schimb,acc. necesare rep.Interv. corective - în sit.în care apare nec.de a efectua interv.de corectare a funcț.nulare alarme false sau erori).Se vor resp.car. tehn.și cer.minime impuse prev. în CSavizat în CTE al Suc RCF BV Aviz nr.329/31.07.2023.