

verificare tehnica in utilizare cazane apa calda + verificare supape de siguranta

I.D.: 64041472

Data publicarii	08.12.21	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.400,00 RON - 1.400,00 RON

Descriere: VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt 3 bc cazan apa calda, combustibil solid/ lichid/ gazos cu $P < 400$ kW ; verificarea/ reglarea supapelor de siguranta cu arc (5 bc supapa de siguranta cu arc 1") care echipeaza instalatiile sub presiune din centralele termice ale detinatorului presupune efectuarea urmatoarelor operatii/ verificari:

1. golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termica
2. de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului
3. curatare, revizie si verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010
4. verificare/ reglare/ completare perna de aer la vasul/ vasele de expansiune din CT
5. Verificare tensiune de alimentare electrica centrala termica;
6. Verificare functionare conforma ventilator aer (dupa caz, curatare paleti ventilator)
7. verificare/ dupa caz curatare mecanica (perie de sarma) racord la cos de fum, camera de fum posterioara cazan, focar si canale gaze de ardere cazan;
8. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie
9. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit neetanseitati, preligeri, surgeri, pierderi de fluid)
10. intocmire buletine de
