

Servicii reparatii instalatie agent racier Chiller Carrier de 100kw

I.D.: 21954311

Data publicarii	24.08.17	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.08.17	Pretul estimativ:	4.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: A.SITUATIE EXISTENTA:Universitatea Maritima din Constanta Sediul Lac Mamaia, str.Cuartului, nr.2, Constanta, are in dotare un Chiller Carrier de 100kw, ce asigura pe perioada calda racirea cu ajutorul a 23 ventiloconvertoare. Ventiloconvertoarele sunt tip Acson iar instalatia pentru agentul de racire are electroventile (electrovalve) cu 3 cai la fiecare ventiloconvertoare. B.SITUATIE PROPUSA:In vederea obtinerii unui randament mai bun in functionarea chiller-ului este necesara montare unei vane diferentiale de 1 1/2" intre turul si returul instalatiei agentului de racire pentru evitare opririlor accidentale in functionarea chillerului. Montarea unui robinet 3/4" si a unui dezaerator in capul vasului de expansiune (tampon). C.SERVICII ce urmeaza a se presta, fara a se limita la cele ce urmeaza:1.Golire instalatie de agent racire; 2.Schimbare teava retur de 2" cu teava de 3"la vas de expansiune, cca 1 ml; 3.Furnizarea si montare vana diferentiale de 1 1/2" intre teava tur si retur a instalatiei agent racier=1 buc; 4.Furnizare si montare robinet 3/4" si dezaerator 10 bari in capul vasului de expansiune=1 buc. 5.Incarcat instalatie cu agent racire si efectuat probe aerisire. 6.Punere in functiune Chiller Carrier cu functionare in parametrii.
