

---

## **clarificare la anuntul nr 87485/18.04.2017 Lucrari ignifugare acoperis sediul central si elemente decorative aula**

I.D.: 19279993

---

Data publicarii	25.04.17	Coduri CPV	45343100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	22.000,00 RON
-------------------	---------------

---

Descriere: Ca urmare a primirii unei clarificari la documentatia de atribuire si in conformitate cu Ordinul 269/2008 se va corecta in documentatia de atribuire la Capitolul III - Specificatii tehnice la punctul 3.2 Situatia propusa poz 1 si 2 astfel: IN LOC DE 1.Acoperi?ul sediului central, in zona corpului de cladire cu un etaj, care include spa?ii de ?nva?amânt ?i aula, trebuie sa aibe clasa de reactie la foc/combustibilitatea (A1/CO), El minim 60 minute si 2.Elementele decorative din lemn care acopera caloriferele din aula, care este o sala aglomerata tip S2, trebuie sa se incadreze in clasa de combustibilitate minim C2. SE VOR INLOCUI CU: 1. Acoperi?ul sediului central, in zona corpului de cladire cu un etaj, care include spa?ii de ?nva?amânt ?i aula, trebuie sa aibe clasa de reactie la foc B, (s2d0), clasa de combustibilitate C1 si 2. Elementele decorative din lemn care acopera caloriferele din aula, care este o sala aglomerata tip S2, trebuie sa se incadreze in la foc B, (s2d0), clasa de combustibilitate C1.

---