

Verificare stingatoare de incendiu

I.D.: 66808776

Data publicarii	01.03.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.215,00 RON - 2.215,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de verificare a stingatoarelor de incendiu tip P6 - 82 buc, tip G2 - 25 buc si tip P1 - 5 buc anual. Verificarea stingatoarelor de incendiu consta in: - demontarea completa a stingatoarelor si curatarea stingatoarelor care necesita aceasta operatie; - verificarea aspectului exterior si interior si a starii de integralitate a subansamblelor; - verificarea functionalitatii subansamblurilor componente; - verificarea starii calitative a agentului de stingere (pulbere/spuma) si incarcarea cu agent de stingere corespunzator; - verificarea la etanseitate a recipientului stingatorului conform Prescriptiilor tehnice PT 5-2003 IS CIR; - starea de incarcare a buteliei cu dioxid de carbon/azot; - sigilarea, inscriptiunea si etichetarea stingatorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, date despre producator, data la care stingatorul a fost verificat si data urmatoarei verificari. Acest pret nu contine valoarea eventualelor componente defecte si al solutiilor stingatoare, respectiv gaz de refulare in cazul in care este necesara inlocuirea acestora. Se asigura o rezerva de 6 stingatoare pentru a nu lasa cladirea fara posibilitati de aparare impotriva incendiilor in cazul identificarii defectelor. Serviciile de verificare stingatoare se efectueaza la sediul din Deva si punctele de lucru din localitatile Brad, Orastie, Aurel Vlaicu, Sarmizegetusa.
