

## Servicii de curatare a cosului de fum de la centrala termica

I.D.: 20542265

---

Data publicarii	19.06.17	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.06.17	Pretul estimativ:	315,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

---

Descriere: Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de inspectie tehnica si de curatare cos fum centrala termica Viadrus G 300, de la imobilul situat in Ploiesti, str. Nicolae Iorga, nr. 1 si sa elibereze „Adeverinta de coserit”. Serviciile vor fi prestate de societati autorizate. Autorizatia trebuie sa fie valabila pe toata durata desfasurarii serviciilor si va fi prezentata o data cu oferta. Operatiunile necesare pentru inspectie tehnica/curatare sisteme de evacuare gaze de ardere - cos de fum: captura foto faza initiala; video inspectie canal de fum inaltime utila; verificare etanseitati racord de legatura - generator de caldura; verificare etanseitati racord de legatura - cos de fum; verificare etanseitati module inaltime utila; verificare sisteme de asigurare statica; verificare sistem de evacuare zona superioara; verificare stare fizica sistem de izolare termica; curatare canal fum inaltime utila; curatare racord de legatura; inspectie tehnica usa vizitare si curatare; captura foto faza finala. Pentru realizarea serviciilor ofertantul va utiliza numai personal calificat de specialitate, autorizat si instruit in domeniile solicitate. Cosul de fum este din inox, izolat, cu urmatoarele dimensiuni la exterior Dn = 500 mm si H = 21 ml.

---