

Revizie grup electrogen

I.D.: 76607372

Data publicarii	14.12.22	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.000,00 RON - 1.000,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: REVIZIE GRUP ELECTROGEN VERIFICARE MOTOR TERMIC: Verificarea sistemului de ungere - Verificare nivel Ulei - Verificare ulei pompa de injectie - Verificarea conductelor si garniturilor de ulei - Verificarea integritatii radiatorului de ulei Verificarea circuitului de racire - Verificare lichid racire / antigel - Verificarea conductelor si garniturilor de cauciuc - Verificarea si strangerea colierelor de la conductele de cauciuc - Verificarea integritatii radiatorului Verificarea sistemului de alimentare si distributie a combustibilului - Verificare nivel Combustibil - Verificarea integritatii conductelor de alimentare dintre rezervor si pompa de injectie si a celor dintre pompa de injectie si injectoare - Verificarea starii rezervorului de combustibil Verificarea circuitelor anexe (demaror, electromagnet, suruburi montaj) VERIFICARE GENERATOR: - Tensiune - Frecventa VERIFICARE AUTOMATIZARE: Verificare comenzi manuale - Pornirea in regim manual de la panoul de comanda - Oprirea manuala de la panoul de comanda Verificare circuite de protectie - Verificarea circuitului de protectie la depasirea temperaturii maxime a motorului termic - Verificarea circuitului de supraveghere a presiunii de ulei - Verificarea circuitului de protectie a generatorului la supracurenti Verificare sistem de sesizare a tensiunii de retea - Verificarea semnalizarii lipsei tensiunii de retea - Verificarea circuitelor de comutare VERIFI
