



Mantenanta trimestrială sistem detectare, semnalizare și alarmare incendiu Scoala Ghergani, Oras Rac

I.D.: 105603170

Data publicarii	14.11.24	Coduri CPV	50600000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.400,00 RON - 3.400,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Verificarea și întreținerea sistemului de detectare, semnalizare și alarmare incendiu constă în: 1. Stare integritate sistem 2. Tensiune alimentare a surselor (bază și rezerva) 3. Stare de funcționare generală 4. Funcționare semnalizare optică și acustică 5. Funcționare detectoare și butoane manuale 6. Degajarea spațiului în jurul detectoarelor și butoanelor 7. Funcționare globală a instalației 8. Întreținere preventivă a centralei 9. Verificare panou repetitor (dacă este cazul) Verificarea și întreținerea echipamentelor se va face trimestrial după un grafic stabilit. În oferta de pret nu este inclusă valoarea echipamentelor dacă ar fi necesara înlocuirea acestora. Acestea se facturează separat pe baza de deviz acceptat de client. În afara verificărilor obligatorii firma intervine la constatare/remediere în intervalul Luni-Vineri, orele 08-17.00!