
Verificare tehnică în utilizare pentru cazane de apă caldă - PENITENCIARUL VASLUI.

I.D.: 70419168

Data publicarii	23.06.22	Coduri CPV	71356100-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.06.22	Pretul estimativ:	1.235,29 RON - 1.235,29 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Verificare tehnică în utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic(expertiză tehnică), în scopul stabilirii stării tehnice și evaluarea duratei premanente de functionare, după cum urmează: - Verificare tehnică periodică a dispozitivelor de siguranță(supape siguranță)care echipează cazanul de apă caldă Ferroli, supapă de siguranță reglabilă cu arc, deschidere directă Nr.1 și Nr.2 DN 11/4'' - reglate la 3 bar -2 buc. - Verificare tehnică periodică a dispozitivelor de siguranță(supape siguranță)care echipează vasul de expansiune de 750 litri, supapă de siguranță reglabilă cu arc DN 1'', deschidere directă Nr.3(51) - reglata la 3 bar. 1 buc. - Verificare tehnică periodică a instalație de ardere și automatizare a cazanului de apă caldă Ferroli. Nr.de fabricație/an de fabricație 1041A14N01/2010 Pt-525kw, P.max -6 bar, T.max- 1000 C. - 1 buc.
