

Servicii de verificare si intretinere la centralele termice din dotarea UAT Moinesti

I.D.: 45310818

Data publicarii 25.03.20 Coduri CPV 45259300-0 50720000-8

Pretul estimativ: 24.960,00 RON - 24.960,00 RON

Descriere: Serviciul de intretinere tehnica periodica consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni: - verificarea circuitului de evacuare a gazelor arse, tiraj cos fum; -verificarea conductei si a terminalului aer-gaze arse; -verificarea dispozitivelor de aprindere ale arzatoarelor, a celulelor fotoelectrice precum si a dispozitivelor de vizare a flacarii din cazane; -verificarea vanei cu trei cai(daca este cazul); -verificarea arzatorului si schimbatorul de caldura; - verificarea functionarii automatizarii; -verificarea etanseitatii(centralei termice, cazan, boiler, schimbator de caldura si a subansamblelor); -verificarea etanseitatii conductelor din incinta incaperii unde este montat echipamentul de incalzire; -verificarea reguletoarelor de gaze; - verificarea functionarii pompelor de circulatie si recirculatie; -verificarea bunei functionari a electrovanelor; -verificarea circulatiei agentului termic; -verificare tensiune de alimentare instalatie electrica; -verificare presiune de alimentare cu combustibil gazos;-evaluarea capacitatii de functionare normala a fiecarui subansamblu; -verificarea pernei de aer din vasele de expansiune si completarea acesteia; -verificarea si reglarea presostatelor si a sondelor de temperatura; -pregatierea echipamentelor pentru sezonul rece; -emiterea notei de constatare si fisa(raport) de intretinere obligatorie pentru fiecare echip.Anexam caietul de sarcini si anexa cu locatiile in care sunt instalate echip.