

Lucrări electrice - Împământare și protecții post trafo

I.D.: 80211979

Documente participare:

- Lucrari instalatii electrice trafo.pdf

Data publicarii	28.03.23	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	10.04.23	Pretul estimativ:	50.000,00 RON - 50.000,00 RON

Descriere: Conform solicitării de ofertă, anexată. Lucrări aferente postului nostru de transformare T3677 cu tensiuni 10 / 0,4 KV: 1)-Realizare priză de împământare de valoare mai mică de 1 ohm pentru postul de transformare existent menționat. Sunt necesare următoarele lucrări: - Săpătură manuală șanț în lungime 30 metri, în pământ fără beton; - 10 electrozi cu lungime de 2 m și două derivații către postul de transformare la distanță de 3 metri. 2)-Realizare protecție de gaze - presiune, supratemperatură, treapta 1 și treapta 2 - pentru 2 transformatoare de putere în funcțiune existente în postul trafo. Transformatoarele sunt de putere 1.600 KVA, funcționează cu ulei și sunt echipate cu relee pentru aceste protecții. - Se va oferta livrarea și montajul câte unui tablou electric echipat cu sursă UPS, 4 relee intermediare și 4 relee de semnalizare pentru fiecare trafo, cu declanșare la medie tensiune. - Cele 2 tablouri pot fi comasate într-unul singur montat în exteriorul postului de transformare, pe peretele acestuia. Tabloul va avea o lățime de maxim 60 cm și înălțime 2 metri. Pentru această lucrare există acordul ENEL Distribuție.
