

## Revizie sistem de detectie, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

I.D.: 88627795

---

Data publicarii	27.10.23	Coduri CPV	50324100-3 50413200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	8.400,00 RON - 8.400,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Verificări lunare:sursa de alimentare de rezerva pornește in timp util; starea acumulatorilor este corespunzătoare; indicatoarele optice si sonore ale centralei de detectie sunt funcționale iar in cazul apariției unui defect acesta este înregistrat. Verificări trimestriale: sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurrile corrective necesare pentru a adduce sistemul in stare corecta de funcționare; se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentare; sunt verificate funcțiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control și semnalizare; sunt verificate funcțiile de reținere sau eliberare ale ușilor din cadrul sistemului; acolo unde este permis, acționarea liniei de comunicare către brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare; sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau executant; este analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare. Verificare anuala: au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale; a fost verificat fiecare detector privind funcționarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului

---