

Het huren van brandblussers en onderhoud van brandblusmiddelen (brandblussers en muurshaspels Location d'extincteurs et entretien des moyens d'extinction (extincteurs et dévidoirs muraux)).

I.D.: 88698639

Data publicarii	30.10.23	Coduri CPV	35110000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Lot 1 : « Location et maintenance des extincteurs » Mise à disposition de 2862 extincteurs par an de type poudre/mousse/CO2 dans tous les bâtiments du patrimoine public et privé du CPAS de Bruxelles situés principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. En contrepartie du paiement des primes, l'adjudicataire s'engage à assurer par du personnel spécialisé, une fois par an, la maintenance des installations c'est à dire: • A faire vérifier annuellement les extincteurs par un contrôleur spécialisé ; • A remplacer les appareils réformés pour usure ou vice de fabrication ; • A remplacer tous accessoires usés ou défectueux ; • A effectuer gratuitement, déplacement compris, le rechargement des appareils utilisés sur incendie ; • A rééprouver les bouteilles à CO2 selon les prescriptions de l'art 359 du Règlement Général de la Protection du Travail et du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (la réépreuve des extincteurs CO2 inclut : sablage, peinture, décalcomanie, échange standard du robinet). • A recharger les bouteilles à CO2 après cette réépreuve. Une attestation de maintenance sera remise à chaque prestation.

Lot 2 : « Maintenance des dévidoirs muraux, hydrants et bornes d'incendie» Contrôle annuel de l'état de fonctionnement des installations de lutte incendie. La maintenance doit être effectuée suivant la norme EN 671-3 ou équivalent. Une attestation de maintenance sera remise à chaque prestation. S'il est constaté que les dévidoirs muraux et hydrants ne sont plus fonctionnels, ceux-ci devront être remplacés.

Perceel 1: "Het huren en onderhoud van brandblussers" Ter beschikking stellen van 2.862 brandblussers per jaar van het type poeder/schuim/CO2 in alle gebouwen van het openbare en privé patrimonium van het OCMW van Brussel, voornamelijk gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als tegengewicht voor de betaling van de premies verbindt de opdrachtnemer zich toe om één keer per jaar, door gespecialiseerd personeel, het onderhoud van de installaties te verzekeren, dat wil zeggen : • Jaarlijks de brandblussers te laten nazien door een gespecialiseerde controleur ; • De hervormde apparaten voor slijtage of constructiefout te vervangen ; • Alle versleten of defecte toebehoren te vervangen ; • Gratis, verplaatsing inbegrepen, het herladen van de op brand gebruikte apparaten uit te voeren ; • De flessen CO2 te hertesten volgens de voorschriften van art 359 van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (het hertesten van de brandblussers CO2 omvat : zandstralen, schilderen, decalcomanie, standaardverwisseling van de kraan). • De flessen met CO2 na deze hertest opnieuw te vullen. Een verslag van het nazicht zal bij iedere prestatie overhandigd worden.

Perceel 2: Onderhoud van de muurshaspels, hydranten en brandkranen Jaarlijks controle van de werkingsstaat van de brandbestrijdingsinstallaties. Het onderhoud moet gebeuren volgens de norm EN 671-3 of gelijkwaardig. Een verslag van het nazicht zal bij iedere prestatie overhandigd worden. Indien blijkt dat de aan de muurshaspels, hydranten niet meer werken, moeten deze worden vervangen.