
Servicii de intretinere a sistemului de detectie si semnalizare incendiu

I.D.: 5801865

Data publicarii	25.03.15	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.04.15	Pretul estimativ:	322,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: Verificare anuala printr-o persoana competenta a verificarii sistemului,efectuarea operatiilor de intretinere obligatorii pentru buna functionare a sistemului: - sunt verificati fiecare detector privind operarea corecta în conformitate cu recomandarile producatorului; - capabilitatea echipamentului de control si semnalizare de a actiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare; NOTA: Trebuie adoptata o procedura care sa asigure ca în cazul unor functii cu potential de avariere, precum eliberarea agentului de stingere, acestea nu sunt initiate. - sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca sunt sigure, neafectate si protejate corespunzator; - sunt analizate orice modificari structurale sau de destinatie care pot afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarma si sirenelor de alarmare; - sunt examinate si testate bateriile.
