

"Lucrări suplimentare pentru îndeplinirea cerinței esențiale Securitate la incendiu - Cc + Ci" în cadrul obiectivului de investiții "Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni - județul Vâlcea

I.D.: 38021098

Data publicarii	23.08.19	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	170.513,43 RON - 170.513,43 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrarea se va realiza pentru respectarea legislației în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 1 alin (1) din Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajării care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu și conform proiectului tehnic de execuție elaborat de S.C. EUROCAM CONCEPT S.R.L. în baza Raportului de expertiză tehnică nr. 155/24.06.2016. Măsurile tehnico - organizatorice prevăzute în Raportul de expertiză tehnică nr. 155/24.06.2016, ca și condiție pentru îndeplinirea criteriilor de performanță pentru Securitate la incendiu sunt: Clădirea va fi prevăzută cu iluminat de securitate pentru evacuare, de veghe (în camerele de cazare), pentru marcarea hidranților interiori de incendiu și pentru continuarea lucrului. Instalația de detectare, semnalizare și alertare în caz de incendiu va fi extinsă, astfel încât să asigure o acoperire totală, iar ESC -ul (echipament de semnalizare și control) va fi montat într - o încăpere cu pereți și planșeu cu rezistență la foc minim 60 minute, iar ușa va asigura o rezistență la foc de 30 minute, fiind prevăzută cu sistem de auto-închidere sau închidere automata în caz de incendiu. Clădirea va fi echipată cu instalații de hidranți exteriori de incendiu. Desfumarea caselor de scări se va realiza prin trape cu acționare automată și manual, montate în treimea superioară a ultimului nivel al acestora. Ușile de acces în casa de scări situate în axul de T, la parter și etaj, vor fi montate rezultând case de scări închise. Se va schimba sensul de deschidere al ușilor de acces din camerele de cazare spre hol, astfel încât prin deschidere acestea să nu se blocheze una pe cealaltă.
