

Servicii de curățare și igienizare chiller , instalatia de răcire la Judecătoria Ploiești

I.D.: 70301780

Data publicarii	17.06.22	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.800,00 RON - 2.800,00 RON

Descriere: Serviciile de întreținere solicitate se impun în scopul verificării stării tehnice a chiller-ului aferent imobilului de clădire în care își desfășoară activitatea Judecătoria Ploiești. Lista operațiunilor tehnice propuse pentru mentenanță chiller 1. Verificare filtru impurități 2. Verificare etanșare legături hidraulice (apă) 3. Verificare etanșare legături hidraulice (freon) 4. Verificare presiune apă 5. Verificare presiune freon 6. Verificare legături electrice 7. Verificare funcționare componente electrice în tabloul de forță 8. Măsurare și înregistrare curenți de pornire 9. Măsurare și înregistrare curenți nominali în funcționare normală 10. Verificare setări controller 11. Verificare placă electronică 12. Verificare - curățare baterie schimb căldură (freon) 13. Verificare filtru impurități freon 14. Verificare senzor temperatură tur-retur și protecție îngheț 15. Verificare - curățare pompa agent răcire 16. Verificare - curățare exterioară vas acumulare apă răcită 17. Verificare - curățare exterioară vas de expansiune 18. Verificare - curățare manometru presiune apă 19. Verificare - curățare ventilator 20. Verificare - măsurare temperatură de lucru a compresorului 21. Verificare - curățare schimbător de căldură în plăci freon-apă 22. Verificare vapori apă instalație freon 23. Verificare funcționare fluxostat (circulație agent termic) 24. Realizarea unei analize a uleiului 25. Curățare exterioară
