

Cresterea eficientei energetice a cladirilor apartinatoare municipiului Targu Secuiesc - Spital municipal, sectia chirurgie - OBTINEREA AVIZULUI ISU

I.D.: 83963883

Data publicarii	28.06.23	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	04.07.23	Pretul estimativ:	701.618,84 RON - 701.618,84 RON

Descriere: Investitia Cresterea eficientei energetice a cladirilor apartinatoare municipiului Targu Secuiesc - Spital municipal, sectia chirurgie a fost inceputa la data de 08.10.2020. Lucrarile sunt aproape de finalizare, ultima etapa constituind efectuarea unor lucrari, impuse de ISU, care fac obiectul acestui Caiet de sarcini. Corpul de constructie al Sectiei de chirurgie din cadrul Spitalului Tg. Secuiesc este legat de corpul nou P+3. Cele doua corpuri grad II rezistentă la foc însumează 2416 mp, pot deci fi considerate un singur compartiment de incendiu conform Tabel 3.2.4. Problema este că corpul nou nu dispune de Autorizație de funcționare, astfel fiind nevoie de soluționarea separării corpului studiat. Avand in vedere configuratia celor doua compartimente de incendiu - elemente combustibile din componenta acoperisului - trebuie respectate conditiile reglementarilor tehnice, specifice, cu privire la limitarea propagarii incendiului de la un compartiment de incendiu la altul, conform cap. 2.4. din P 118/99. In consecinta trebuie amenajat un perete antifoc intre corpul de constructie al sectiei chirurgie si corpul principal al spitalului, respectand pct. 2.4.10. din P 118/99, respectiv peretii antifoc trebuie sa depaseasca planul exterior al acoperisului: -dupa caz, 0,60 m (masurat pe verticala) fata de orice altfel de element combustibil al acoperisului.
