

Reabilitare tablouri automatizare SPAU/SP

I.D.: 87794939

Data publicarii	04.10.23	Coduri CPV	48921000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 243.500,00 RON - 243.500,00 RON

Descriere: 1.Reabilitare tablouri automatizare statii pompare apa uzata Lista locatii: Locatie Cod SPAU
Producator Cod Putere (kw) Inom (A) Alimentare Termic Umiditate Dimensiune tablou Campia
Turzii LUT Wilo EMU FA08.23W 5,00 9,70 400AC bimetal NU 600x500 Campia Turzii PASAJ Wilo
4,80 8,50 400AC bimetal NU 600x500 Luna SPAU1 Wilo RexaPro C06DA-346 4,80 8,50 400AC
bimetal NU 600x500 Luna SPAU2 STS 40/10 5,60 400AC bimetal NU 600x500 Furnizare si
montaj tablou automatizare complet echipat dotat cu rezistenta anti-condens, UPS si
Baterie 4Ah, PLC si Router LTE HMI 7" care va controla functionarea pompelor submersibile
si va transmite semnalele catre sistemul SCADA: Nr Producator Cod Descriere UM Cant 1
SCHRACK IM008865 Cutie aplicată poliester+ușă plină, Minipol, 600x500x230mm buc 1 2
SCHRACK IMPI0065 Ușă interioară pt.dulap Minipol 600x500mm buc 1 3 SCHRACK IMMM0065
Contrapanou metalic pt. cutie Minipol, 600x500mm buc 1 4 SCHRACK BM017825 Întreruptor
automat C25/3N 10kA buc 1 5 SCHRACK BM900022 Contact auxiliar 2 CC buc 1 6 SCHRACK
AM417506 Întreruptor automat AMPARO, 4,5kA, C6A buc 1 7 SCHRACK AM900099 Contact
Auxiliar 1CC, seria AMPARO buc 1 8 SCHRACK AM417506 Întreruptor automat AMPARO, 4,5kA,
C6A buc 1 9 SCHRACK AM900099 Contact Auxiliar 1CC, seria AMPARO buc 1 10 PC PTC 4-
HESILED 24 (5X20) buc 1 11 SCHRACK BE506300 Întreruptor protectii
