

Furnizare motorina Euro 5 pentru incalzire

I.D.: 15165112

Data publicarii	26.09.16	Coduri CPV	09134200-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.09.16	Pretul estimativ:	37.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Asigurarea motorinei tip Euro 5 necesara functionarii centralei termice de la sediul Primariei Segarcea - 14.000 litrii, din care 9000 litrii pe trimestrul IV 2016 si 5000 litrii pe trimestrul I 2017. Motorina trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici: Cifra cetanica minim 51,0, Densitatea la 15°C kg/m³ maxim 845, Distilare: - 95% v/v recuperate la 170°C maxim 360, hidrocarburi aromatice policiclice %m/m maxim 11, Continutul de sulf mg/kg maxim 10. Produsul se va încadra în prevederile: - standardului de calitate SR EN 590/2004. - directivei 98/70/CE a Parlamentului European si a Consilului din 13.10.1998, privind calitatea benzinei si a motorinei si de modificare a Directivei 93/12 CEE a Consilului, cu modificarile si completarile ulterioare. Produsul va fi însoțit de declaratie de conformitate si buletin de analiza, din care sa rezulte faptul ca îndeplineste conditiile din specificatiile tehnice. Valoarea estimata este aferenta cantitatii de pe trimestrul IV 2016 - 9000 litrii.
