

## Reparatia curenta a 5 rezervoare produs, de 5000 mc, pentru incadrarea in prevederile Legii 264/2017

I.D.: 74940557

Documente participare:

- Caiet de sarcini membrane UT 145-signed.pdf
- FisaDate\_DF1161173.pdf
- Formulare SEAP.docx
- DUAE\_CERERE\_196823.xml

---

Data publicarii	07.10.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.10.22	Pretul estimativ:	2.287.815,12 RON - 2.287.815,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: ANRSPS – UT 145, în calitate de autoritate contractantă achiziționează lucrarea " Reparația curentă a 5 rezervoare produs, de 5000 mc, pentru încadrarea în prevederile Legii 264/2017 " - <la cheie>. Prin livrare <la cheie> se înțelege: punerea în execuție a Acordului cadru privind " Reparația curentă a 5 rezervoare produs, de 5000 mc, pentru încadrarea în prevederile Legii 264/2017 ", punerea în funcțiune și realizarea testelor de functionare, instruire personal beneficiar, service, mentenanță, precum și orice altă operațiune care trebuie efectuată pentru punerea în funcțiune a membranei plutitoare. Pentru " Reparația curentă a 5 rezervoare produs, de 5000 mc, pentru încadrarea în prevederile Legii 264/2017 "ce face obiectul prezentului acord - cadru, contractantul va asigura realizarea următoarelor operațiuni: 1. eliminarea membranei existente; 2. întocmirea documentației tehnice de executie – instalare care trebuie să țină cont de următoarele principii: a) respectarea parametrilor tehnologici; b) respectarea zonării Ex, conform situației din unitate; 3. livrarea tuturor componentelor, echipamentelor, instrumentelor și accesoriilor aferente care compun membrana nouă, va fi în concordanță cu normele europene privind standardele de calitate și securitate specifice; cu standardele românești sau standardele internaționale specifice domeniilor: domeniul petrolier (ex. API Standards sau Petroleum Measurement Standards «sau echivalent»), domeniul metrologiei (ex. OIMLR85:2008 «sau echivalent»),). Totodată, trebuie să respecte în fabricație, cerințele directivelor europene ATEX; EMC. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», contractantul având obligația de a demonstra echivalența produselor furnizate cu cele solicitate dacă este cazul <sau echivalente >. 4. realizarea operațiunilor de montaj/instalare/configurare a echipamentelor pentru un număr total de maxim 5 rezervoare de depozitare produs petrolier pe care să le deservească și care sunt dispuse într-un parc de rezervoare; 5. testarea și punerea în funcțiune a membranei noi; 6. instruirea personalului beneficiar pentru utilizare/exploatare a membranei noi; 7. orice altă operațiune care este necesară pentru punerea în funcțiune a membranei noi

---