

Servicii de mentenanta grup electrogen

I.D.: 64962128

Data publicarii	10.01.22	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.01.22	Pretul estimativ:	3.000,00 RON - 3.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Descriere contract:Servicii de mentenanta grup electrogen,tip COELMO, 80 KW, care constau in : 1. Intretinere lunara (timp de 11 luni); 2.O revizie anuala (in a 12 a luna) ; 3.Service in caz de defect,pe baza de deviz separat./ Lista operatiunilor care fac obiectul contractului : 1. ÎNTRETINERE LUNARA -Operatiuni: Verificare motor,nivel ulei,nivel combustibil Verificare baterie - nivel electrolit baterie, încarcare daca este cazul - nivel încarcare baterie, încarcare baterie daca este cazul Verificare functionalitate panou de automatizare - verificare functionare afisaj Verificarea functionarii în modul TEST - functionarea timp de 10 minute - simulare cadere tensiune retea si preluare automata a sarcinii în modul TEST Verificarea functionarii în modul MANUAL în gol si/sau în sarcina Verificarea functionarii în modul AUTOMAT în gol si/sau în sarcina - functionare timp de 10 minute - verificarea trecerii automate de pe retea pe generator - verificarea timpilor de comutare si preluare a sarcinii (întârziere la caderea tensiunii, timpul de întârziere a comutarii la venirea retelei) -verificarea contactorilor din AAR; 2. REVIZIE ANUALA - Operatiuni:Verificare motor:nivel ulei, etansari toba esapament - kit fum, curatarea depunerilor de gaze arse,înlocuire filtru ulei, înlocuire filtru combustibil,verificarea curelelor, verificarea si curatarea filtrului de aer; Verificare sistem de racire:termostat,alimentarea cu aer,conducta de aspirare; Verificarea sistem de ungere (schimb ulei, schimbare filtru,schimbare elemente de filtru,verificare ulei; Verificare sistem de combustibil(etanseitate rezervor, verificare aerisire, curatarea sistemului, bujie,et. Verificare parte electrica - conexiuni baterie - nivel electrolit baterie, nivel încarcare baterie, încarcare baterie daca este cazul - verificare senzori - conexiuni RETEA, GENERATOR, SARCINA - verificare alternator Verificare functionalitate panou de automatizare - verificare functionare afisaj - verificare parametri utilizator si modificarea acestora la cerinta utilizatorului Verificarea functionarii în modul TEST - functionarea timp de 10 minute - verificarea etansari garnituri, suruburi etc - functionare senzori (simulare avarie) - verificare tensiuni generate - calibrare tensiuni, curenti (dupa caz) - simulare cadere tensiune retea si preluare automata a sarcinii în modul TEST Verificarea functionarii în modul MANUAL si AUTOMAT în gol si/sau în sarcina - functionarea timp de 10 minute - trecerea manuala de pe retea pe generator cu ajutorul controller-ului Verificare senzori de temperature si presiune,termometru. Verificare semnale de avarie. / 3.SERVICE in caz de defect, la instalatiile sau echipamentele aferente grupului, la solicitarea beneficiarului,pe baza de deviz separat. Reparatiile efectuate si piesele inlocuite vor avea garantie min.12 luni./ OBS:La punctele 1 si 2, in valoarea contractului intra manopera cat si materialele si consumabilele necesare.NU se accepta depasirea valorii estimate.
