

Pachet verificare centrale termice, supape si coserit

I.D.: 50537789

Data publicarii	13.10.20	Coduri CPV	50720000-8
Termenul limita pentru depunere:	18.10.20	Pretul estimativ:	8.570,00 RON - 8.570,00 RON

Descriere: Pachet verificare centrale termice, supape si coserit, dupa cum urmeaza: - Verificare tehnică periodică - aeroterme cu aer insuflat AIR 21 A, P = 24 kw, din cadrul Detașamentului de pompieri "Slt. Fripis Marius Daniel" Constanța Oraș. buc 3, - Verificare tehnică periodică a centralei termice, Qn = 294 kw, din cadrul Detașamentului de pompieri Medgidia. buc 1, - Revizie tehnică a centralei termice, P = 85 kw, din cadrul I.S.U "Dobrogea" Constanța (sediul). buc 1, - Revizie tehnică a centralei termice, P = 85 kw, din cadrul I.S.U "Dobrogea" Constanța - Detașamentul de pompieri "Slt. Fripis Marius-Daniel" Constanța Oraș. buc 1, - Revizie tehnică a centralei termice, P=45 kw, din cadrul I.S.U "Dobrogea" Constanța - Serviciul Logistic. buc 1. -Verificare tehnică periodică cazan din OT pentru încălzire cu peleți multicom bustibil TKAN 100 kw buc 2, -Verificare tehnică periodică supape cu arc 1" (3 bar) - centrală termică din cadrul Detașamentului de pompieri Medgidia. buc 2, -Verificare tehnică periodică supape de siguranță 3/4" (3,5 bar) buc 3, -Aviz coșerit centrală termică din cadrul Detașamentului de pompieri Palas. buc 1, -Aviz coșerit centrală termică din cadrul Detașamentului de pompieri Medgidia buc 1, -Aviz coșerit centrală termică din cadrul Stației de pompieri Midia - Năvodari buc 1, -Verificare tehnică periodică a instalației de gaze la Detașamentului de pompieri Palas. buc 1, -Verificare tehnică periodică a instalației de gaze la I.S.U. "Dobrogea" C-ța (sediul). buc 1, -Verificare tehnică periodică a instalației de gaze la Detașamentului de pompieri Medgidia. buc 1, -Montare instalații de evacuare a apei în caz de suprapresiune la supape la consumatorii enumerați mai sus
