
Servicii de verificare aferente centrala termica (ITU+SS+IAA) cu putere termica utila max. 400 kW

I.D.: 42132040

Data publicarii	07.03.19	Coduri CPV	71600000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 850,00 RON - 850,00 RON

Descriere: Servicii de verificare aferente centrala termica (ITU+SS+IAA) cu putere termica utila max. 400 kW
Descriere: Operatiile principale care se efectueaza sunt: - servicii de inspectia tehnica in utilizare cazan de apa calda cu putere termica utila de max. 400 kW, conform PT A1-2010 ISCIR (1 buc) ; - verificare la deschidere-inchidere supapa de siguranta, conform PT C7-2010 ISCIR (2 buc); - servicii de verificare instalatie de ardere si automatizare cazan de apa calda echipat cu arzator pe combustibil lichid cu putere termica utila intre 400-1000 kW, conform PT C11-2010 ISCIR (1 buc). Rezultatul verificarilor si valorile la care protectiile lucreaza, pentru fiecare parametru supravegheat din proces, se consemneaza in raportul de verificari, incercari si probe pentru incercarea la cald la care se ataseaza declaratia de conformitate
