

Achizitie serviciu de verificare tehnica cazan apa calda si verificare supape conf. ADV1446381

I.D.: 103751331

Data publicarii	03.10.24	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	820,00 RON - 820,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Pachet verificare tehnica in utilizare cazan apa calda (1 bc) si verificare/ reglare supape de siguranta(4 bc ss x $\leq 1 \frac{1}{4}$ ") , la Detasamentul de Pompieri Falticeni, după cum urmează:

- golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termică
- de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termică a detinatorului/utilizatorului
- curățare, revizie si verificare/ reglare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010
- umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie
- proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit neetanseitati, preligeri, surgeri, pierderi de fluid)
- intocmire buletine de verificare/ reglare si declaratie de conformitate pt. lucrarile efectuate pt fiecare supapa de siguranta, conf PT C7-2010
- VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt cazan apa calda/ CT murala, combustibil solid, lichid sau gazos cu $P \leq 400$ kW si intocmire raport de verificari, incercari si probe pt fiecare cazan apa calda, conf PT ISCIR A1-2010