

Modernizare servicii interne curent continuu - Statia 110/10 kV Cluj Centru

I.D.: 58967896

Documente participare:

- Formulare.zip
- PT.7z
- FisaDate_DF1118931.pdf
- DUAE_CERERE_125463.xml

Data publicarii	19.07.21	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.08.21	Pretul estimativ:	148.619,01 RON - 148.619,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Proiectare As Built Înlocuirea bateriei existente, cu o baterie nouă, de tip OpzS 220Vcc, min. 250Ah cu elemente de 2V, amplasată pe 2 stelaje metalice în camera actuală de BA din clădirea stației. Realizarea monitorizării bateriei de acumuloare, cu integrarea în SCADA a unor semnalizări de alarmă. Achiziționarea unui redresor neutomat, monofazat; Amenajări constructive cameră acumulatori; Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se va transmite cu cel puțin 8 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi transmis cu cel puțin 4 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.
