

VERIFICARE SEMESTRIALA HIDRANTI INTERIORI SI STATIE DE POMPARE

I.D.: 94375679

Data publicarii	08.03.24	Coduri CPV	71317100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.300,00 RON - 4.300,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Serviciile sunt necesare pentru verificarea a 19 hidranți interiori și 1 stație de pompare În cadrul serviciilor de verificare semestrială a instalației de limitare și stingere a incendiilor se vor realiza următoarele operații: •Verificarea stării generale a instalației; •Verificarea vizuală a existenței tuturor subansamblelor obligatorii, în interiorul cutiei de hidrant interior (furtun, țeavă, robinet, cheie); •Verificarea vizuală a existenței tuturor subansamblelor obligatorii la hidrantul exterior (racorduri, furtun, cheie etc.); •Verificarea stării sistemelor de prindere; •Verificarea existenței marcajului de informare a locației și poziționării hidrantului; •Întocmirea registrului de intervenție și ținere la zi a acestuia; •Verificarea funcționabilității robineților și a rezistenței la presiune; •Verificarea stării furtunurilor din punct de vedere calitativ, astfel încât acestea să poată fi utilizate la presiunile și debitele de utilizare; •Proba de rețea; •Verificarea accesului către hidranți. •Verificarea stării de etanșare a elementelor de protecție (garnituri, racorduri etc.); •Verificarea stării tehnice a cutiilor de protecție, înlocuindu-se elementele deteriorate/ corodate din diferite cauze/motive; •Emiterea declarației de conformitate. Prestatorul serviciilor de verificare a instalațiilor de stingere a incendiilor și personalul acestuia trebuie să fie autorizat conform OMAI nr. 87/2010 pentru serviciile prestate.
