

„Serviciul de inlocuire lampi de balizaj aferente coșurilor de fum Bloc 3-4 si Bloc 5-6" pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Rovinari

I.D.: 97623076

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| Data publicarii | 24.05.24 | Coduri CPV | 63724310-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 28.05.24 13:00 | Pretul estimativ: | 94.768,00 RON - 94.768,00 RON |

Descriere: Balizajul de noapte al celor doua coșuri de fum este realizat prin corpuri de iluminat cu becuri incandescente de 230 V, model LBDFR - duble, montate pe balustradele platformelor inelare. Serviciul solicitat se va efectua la sistemul de balizaj aferent coșurilor de fum ale blocurilor energetice de 330 MW, din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari astfel: - Cos fum bloc 3-4: cota +170 m - 4 lămpi; cota +220 m - 4 lămpi; cota +270 m - 5 lămpi. - Cos fum bloc 5-6: cota +170 m - 4 lămpi; cota +220 m - 4 lămpi; cota +270 m - 5 lămpi. La ambele coșuri, accesul de la baza pana la cota +92 se face cu liftul, iar de la cota +92 pana la vârf se face pe scările exterioare metalice. Pe circumferința exterioara a coșurilor sunt montate platforme exterioare de acces metalice dispuse la cota +170, cota +220 si cota +270. Balizajul de noapte este alimentat electric prin linii de joasa tensiune montate pe fiecare inel. Scopul serviciului este de a inlocui circuitele de joasa tensiune deteriorate si a lămpilor de balizaj care sunt sparte sau deteriorate, cu lămpi de balizaj cu LED-uri, cu următoarele specificatii tehnice : tensiune de alimentare 220V/50 Hz, intensitatea luminoasa minimum 10 candela (corespunzătoare unei lămpi de balizaj de Tip A), lumina roșie, funcționare continua, durata de viata de minimum 50.000 ore, temperatura ambientala de la -40°C la +40°C, unghiul orizontal de distribuție a intensității luminoase este de 360°, gradul de protecție la impact minimum IK 08, grad de protecție Ip 66. Prestarea serviciilor se va face conform documentației tehnice elaborată de proiectantul general al instalației asupra căreia se realizează serviciile, pusă la dispoziție de beneficiar.
