

---

## **Mentenanța trimestrială pentru întreținerea preventivă a centralei de semnalizare incendiu model TELETEK IRIS M PRO**

I.D.: 97589168

---

Data publicării	23.05.24	Coduri CPV	50413200-5 50610000-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:

---

Descriere: -Se executa simularea reala a tuturor conditiilor de defect, întrerupere, scurtcircuit, punerea la masa a circuitelor si buclelor, lipsa surse alimentare, scoatere detectoare din circuit, trebuie sa se constate semnalizarea la centrala a tuturor acestor defecte -Se verifica vizual placile din centrala, starea de integritate a circuitelor si contactelor, curatire de praf si impuritati daca este cazul; -Întretinerea preventivă a detectorilor si butoanelor de semnalizare -Se verifica vizual starea de integritate a acestora, curatire de praf si impuritati daca este cazul; -Se verifica starea de integritate a cablurilor, traseelor de protectie cabluri, dozelor de conexiuni, dispozitivelor de izolare, sirenele de alarmare, vizual în instalatie, pentru a se constata stare de integritate e elementelor, se remediaza defectele; -Se verifica la alegere un detector sau buton care prin actionare; trebuie sa se constate functionarea acestora si prezenta semnalizarilor specifice la detectoare si centrala. Verificare acumulatori Verificare si testare sirene incendiu Intocmire raport si PV , consemnare in registrul de control al instalatiei de detectie. In cazul inlocuirii unor componente de sistem defecte, acestea se vor factura separat, conform proceselor verbale confirmate de Beneficiar.

---