
REVIZIE GENERATOR SI UPS CONFORM ADV1175691/13.10.2020

I.D.: 50932659

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 22.10.20 | Coduri CPV | 50532300-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 3.300,00 RON - 3.300,00 RON

Descriere: REVIZIE Operatiunile de mentenanta pentru echipamentul Generator Pramac GSW 210P prevad: Inlocuire Filtru Ulei = 1buc x 100 lei fara TVA Inlocuire Filtru Combustibil = 1buc x 100 lei fara TVA Inlocuire Prefiltru Combustibil = 1 buc x 100 lei fara TVA Inlocuire Filtru Aer = 1 buc x 300 lei fara TVA Incarcare Ulei 15W40 (se va factura in functie de raportul de lucru) = 20 litri x 20 lei/l fara TVA Manopera revizie + verificari (se va factura in functie de raportul de lucru) = 3 ore x 200 lei/ora fara TVA Alte costuri (daca este cazul) DEPLASARE - 200 LEI Total = 1800 lei + TVA Operatiunile de mentenanta pentru echipamentul UPS Riello MST 100 prevad: Revizie anuala = 1x 1500 lei fara TVA (DEPLASARE - 400 LEI , MANOPERA - 1100 LEI) Total = 1500 lei fara TVA Total general = 3300 lei fara TVA Achizitie conform referat nr.32944/08.10.2020 (nr.281/08.10.2020). Persoana de contact: Ing Epure Cosmin, tel. 0766495950
