
Retea apa calda CT.Exterior-Birouri Hotel

I.D.: 20437441

Data publicarii	13.06.17	Coduri CPV	39715000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.06.17	Pretul estimativ:	63.697,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Retea apa calda CT.Exterior-Birouri Hotel Descriere lucrare : -Executie alimentare cu apa calda, inclusive realizarea recircularii. -Traseul are lungimea de 280m -Conductele se vor monta in pamant la adincime de 0,9m pe apt de nisip. - Conductele vor fi din polipropilena Dn 50mm - 195m si Dn 25mm - 85m si Dn 25 mm pt recirculare = 280m. - Aceste conducte se vor monta in conducte de pvc cu DN 110 si Dn 75, cu injectare de spuma poliuretana intre cele doua conducte in scopul izolarii termice. - Pentru realizarea configurarii traseului se vor folosi fittingurile aferente(coturi, teuri, mufe) - Pe traseu se va realiza un camin de vizitare si golire (cu armaturile de izolare, robineti D 1 1/2 - 1 buc, D 3/4 - 5 buc) carosabil din beton cu dimensiunea de 1700 x 1700 x 1200 cu Capac si rama metalica. - Se vor efectua probe de etansare si spalare conducte. - terenul se va aduce la starea initiala
