

Servicii de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de tip P 1 / P 2 / P 3 / P4

I.D.: 90497265

Data publicarii	06.12.23	Coduri CPV	98390000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	16,80 RON - 16,80 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: Operatiunile care se executa la verificarea periodica a stingatoarelor cu Pulbere, tip P sunt urmatoarele; 1. identificare tip stingător 2. verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; 3. verificare prezenta: manometru, maner actionare/transport, cui sigiliu,colier metalic furtun, prinzator furtun, inel furtun, duza furtun, valva furtun, baza sustinere, (roti, suport roti) 4. verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; 5. verificare pentru defecte fizice evidente, urme coroziune, scurgeri, duza infundata sau mizerie 6.verificare pozitie/valoarea indicata de ac manometru 7. verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO2; 8. maner actionare/transport (pentru miscare libera, fara blocare) 9. sigiliu si prinzator sigiliu (pentru indoituri si miscare libera, fara blocare) 10. cilindru (pentru adancituri, lovituri, zgarieturi, rugina, coroziune) 11. manometru (fiind un dispozitiv analog, trebuie tapat usor pentru a nu fi blocat) 12. duza furtun sau orificiu evacuare (pentru mizerie, praf sau paianjeni) 13. verifica
