
VERIFICARE INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE

I.D.: 96202814

Data publicarii	19.04.24	Coduri CPV	76600000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.500,00 RON - 9.500,00 RON

Descriere: Verificarea periodica a instalatiilor de utilizare se face conform instructiunilor specifice si consta din efectuarea urmatoarelor operatiuni: - verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi; - verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun; - verificarea functionarii echipamentelor si dispozitivelor auxiliare din componenta instalatiei de utilizare si a instalatiei de alimentare cu energie electrica a acestora, dupa caz; - verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta; demontarea/debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente; - verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare ale beneficiarului; - verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente; - verificarea tirajului cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse si prezentarea de catre consumator a dovezii de curatire a acestora de catre un agent economic autorizat conform reglementarilor in vigoare - verificarea documentelor,emise cu maximum 6 luni inainte de data verificarii,prezentate de consumator,care sa ateste verificarea de catre operatori economici autorizati,conform reglementarilor in vigoare,a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi,a curatirii si canalelor de evacuare a gazelor arse ointocmirea documentatiei tehnice de verificare a instalatiei si depunerea
