

Servicii de revizie, reparatie si intretinere a grupurilor electrogene

I.D.: 55086222

Documente participare:

- ANEXA I - valori estimative a proceduri.pdf
- Caiet de Sarcini Generatoare.pdf
- FORMULARE.docx
- MODEL ACORD CADRU.pdf
- MODEL CONTRACT SUBSECVENT.pdf
- FisaDate_DF1108145.pdf
- DUAE_CERERE_107423.xml
- EN1026819.docx

Data publicarii	16.03.21	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.03.21	Pretul estimativ:	132.000,00 RON - 198.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Servicii de revizie, reparatie si intretinere a grupurilor electrogene In Pavilion-A, Sos. Buzăului nr.2, sunt amplasate 4 grupuri electrogene Grup electrogen AI- 259KW, 330KVA, Tip EG 280L-250N — amplasat în clădirea centralei termice, alimentează consumatori din corpul de spitalizare S+P+7E, grupul de pompe apă potabilă incendiu, un lift cu sarcina de 1250 kg, iluminat holurile de acces, cabinete de consultatii, camere de gardă, saloane rezervă, grupuri sanitare, etc) Acest generator este programat să pornească în fiecare zi de luni 15 minute. Grup electrogen A2-58Kw, 72 KVA, Tip KJR80 — asigură energie electrică pentru clădirea Secliei ATI este amplasat în exterior, la intrarea în clădire. Grup electrogen A3-165 KVA, Tip GEBAS AI 65 R WC — dedicate clădirii Sectiilor Pediatrie Crdiologie, S+P+3E este amplasat în exterior, lângă clădire. Grup electrogen A4 - 800KVA, Tip KJ POWER, cu motor SDEC tip SC27G900D2, dedicat sectiei Bloc operator din Et-3 clădirea Ambulatoriu Integrat o parte din Seclia UPU (Unitate Primire Urgente), parter este amplasat în exteriorul clădirii Ambulatoriu Integrat. In Pavilionul-B,Str. Pietății 1-3, sunt amplasate 2 grupuri electrogene Grup electrogen DI — 460 KWA, Tip 5KJD460ATSB cu motor diesel de 6 cilindrii în, V " model BF6M1015CP-LAG-DEUTZ- pozitionat în exteriorul 0 clădirii corpului de spitalizare cu S+P+5E. Grup Generator 1)2- 125 kva- LSA 44.2S7J6/4-1500rot/min, pozitionat în clădirea Centralei termice. In Pavilionul - D, B-dul Independentei nr. 251, sunt amplasate 2 grupuri electrogene. Grup electrogen DI — 460 KWA, Tip 5KJD460ATSB cu motor diesel de 6 cilindrii în, V " model BF6M1015CP-LAG-DEUTZ- pozitionat în exteriorul clădirii corpului de spitalizare cu S+P+5E. Grup Generator 1)2- 125 kva- LSA 44.2S7J6/4-1500rot/min, pozitionat în clădirea Centralei termice. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 10 zile. Autoritatea contractanta stabileste un singur termen in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP.