
Mentenananta la sistemul de detectie si alarmare in caz de incendiu maxim 150 elemente

I.D.: 57081004

Data publicarii	18.05.21	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 16.000,00 RON - 16.000,00 RON

Descriere: Activitatile desfasurate in cadrul contractului de catre prestator sunt urmatoarele: Conform Normativ P 118-3 - 2015 activitatile desfasurate in cadrul contractului includ urmatoarele tipuri de verificari: VERIFICARE LUNARA a) se verifica fiecare echipament de control si semnalizare indica conditia de repaus, daca exista abateri de la conditia de repaus acestea sunt înregistrate si comunicate furnizorului de servicii de întretinere; b) se verifica fiecare alarma înregistrata din ziua precedenta a fost tratata în mod corespunzator; c) se verifica daca IDSAI a fost restabilita corespunzator dupa deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore. d) se verifica daca sursa de rezerva porneste în timp; e) se verifica consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate - daca este cazul; f) se verifica indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar în cazul aparitiei unui defect acesta este înregistrat. g) se verifica daca sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corecta de functionare; h) se verifica daca se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma în fiecare zona, pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentare; i) se verifica daca sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamen
