

Verificare sisteme incendiu

I.D.: 99033399

Data publicarii	19.06.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.675,00 RON - 3.675,00 RON

Descriere: Verificare trimestriala 5 sisteme detectie- alarmare si stingere la incendiu cu FK5-1-12
Verificat sistem detectie si stingerea incendiului - se va realiza cu soft specializat pentru fiecare centrala de detectie-alarmare-comanda stingere. - verificat istoric evenimente centrala - verificare integrala pentru fiecare sistem prin declansarea solenoidului si resetarea acestuia cu cheie specializata. - sistemele verificate pot contine intre 10- 50 echipamente (detectori, butoane, sirene, centrale, contacti megnetici, panouri) - vericare poanson cilindri agent FK, integritate furtun si conexiuni butelii - curatat duze deversare agent - consemnarea serviciilor de verificare in Registrul de control al sistemului
