

## Servicii de elaborare documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor

I.D.: 98817604

Documente participare:

- FisaDate\_DF1218029.pdf
- Formulare-gosp ape.docx
- Draft contract.pdf
- Instructiuni pt ofertanti.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- DUAE\_CERERE\_284119.xml

---

Data publicarii	19.06.24	Coduri CPV	79930000-2
Termenul limita pentru depunere:	09.07.24	Pretul estimativ:	45.408,00 RON - 45.408,00 RON

---

Descriere: Se va elabora documentația tehnică specifică, conform OMMAP nr. 3147/2023, în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor pentru LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier – (Anina) - Reșița și stația 220/110/20 kV Baru Mare. Se vor identifica toate datele hidrologice și topometrice necesare reglementării de către Administrațiile Bazinale de Ape, a traversărilor de ape de către LEA, respectiv specifice stației de transformare. Documentația tehnică pentru LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier – (Anina) - Reșița va conține următoarele date: • Profilele transversale pentru toate traversările LEA peste cursuri de ape; • Distanțele între malurile cursului de apă și stâlpi; • Distanțele măsurate pe verticală între NAQ 1% și săgeata maximă a liniei electrice respective; • Se vor verifica cheile limnimetrice în secțiune; • Profilul albiei în zona traversării; • Lungimea traversării cursului de apă; • Cotă teren stâlpi; • Linia terenului natural; • Debitele și nivelurile maxime specifice de 1%, 5%, cu verificarea inundabilității fundațiilor stâlpilor și a propunerii de măsuri pentru rezolvarea problemelor identificate. Debitele vor fi calculate conform regimului (natural/amenajat) actual existent pe aceste cursuri de apă. Se vor transpune corespunzător în coordonate STEREO 70, de ex. - cotele nivelului apelor la Q 1%. Piese desenate: • Pentru stația 220/110/20 kV Baru Mare la scări convenabile, cel puțin Sc 1:25000; • Pentru traversările de ape ale LEA la scări convenabile, cel puțin Sc 1:1000. Documentația tehnică aferentă stației 220/110/20 kV Baru Mare va fi actualizată cu toate modificările survenite în urma re tehnologizării. Va fi elaborat Regulamentul de funcționare – exploatare și întreținere pentru cele două obiective. Se va consulta baza de date existentă la nivelul STT Timișoara, documentațiile tehnice inițiale, autorizațiile existente, alte date tehnice și se vor consulta Administrația Bazinală de Apă Banat, respectiv Administrația Bazinală de Apă Mureș pentru identificarea eventualelor cerințe suplimentare. Cerințele prezentate nu sunt limitative, Prestatorul având obligația de a respecta prevederile OMMAP nr. 3147/2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor, precum și alte solicitări ale autorității de reglementare. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare: - cu 5 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit mai sus, conform art. 29 alin (3) din H.G. nr. 394/2016.