
"Reparatie motoare electrice de 6 KV, 1000 KW, 1500 rpm" Cod CPV 50532100-4.

I.D.: 57236904

Data publicarii	24.05.21	Coduri CPV	50532100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.21	Pretul estimativ:	59.350,00 RON - 59.350,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Datorita condițiilor de exploatare si degradării in timp a motoarelor (Motoare vechi cu rebobinari si reparații multiple in atelierul SE Isalnita), la EP Apa Jiu nr. 1 si 2 s-au ars in ultimele 6 luni 3 motoare din rezervele SE Isalnita. Pentru EP Apa Jiu nr. 2, SE Isalnita nu a mai avut rezerva de motor si nu s-a putut efectua înlocuirea motorului ars cu unul de același tip, fiind montat provizoriu un motor cu putere mai mica, fapt ce implica exploatarea pompei in regim apropiat de suprasarcina, care nu poate fi un regim de durata. In aceasta situație, se impune înlocuirea in regim de urgenta a motorului de la EP Apa Jiu nr. 2 pentru ca statia sa revină in schema normala si trebuie asigurat cel puțin un motor de rezerva pentru pompele 1, 2, 5 care sunt pompele de baza in funcționarea statiei. Pentru a realiza acest lucru, avand in vedere ca in cele doua sucursale nu mai sunt motoare 1000KW/1500rpm de rezerva, va rugam sa aprobați repararea in regim de urgenta a doua motoare defecte cu o firma terta de specialitate.
