

SERVICII DE INTRETINERE PREVENTIVA, VERIFICARI SI REPARATII SISTEM DE DETECTIE SI ALARMARE INCENDIU

I.D.: 83864357

Data publicarii	22.06.23	Coduri CPV	50324200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 22.806,42 RON - 22.806,42 RON

Descriere: Se verifică starea de funcționarea a centralei existente in locatie, corecta afișare a semnalelor de pe panoul de comandă și a semnalizării acustice. Pentru aceasta se va testa de pe fiecare linie un număr de detectoare și butoane. Verificarea centralei va cuprinde: • verificarea stării de integritate și aspectul exterior al centralei pentru a observa eventualele defecțiuni • pregătirea centralei pentru o deconectare de scurtă durată în vederea verificării interne a acesteia deconectarea alimentării primare și a celei secundare a centralei • examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru depistarea eventualelor semne de supraîncălziri, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecțiuni • verificarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare și a bateriilor de acumulatori; dacă bateriile de acumulatori nu mai asigură capacitatea necesară, se vor înlocui cu alte baterii de acumulatori noi, pentru ambele centrale • examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare și remedierea legăturilor imperfecte • reconectarea alimentării și repunerea centralei în modul normal de lucru • verificarea memoriei de evenimente a fiecărei centrale, citirea listingului de evenimente afișat • verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoși ai afișajului și a buzzeru-lui intern (prin apăsare) • verificarea trecerii și funcționării centralei pe sursa de rezervă, la scăderea și pierderea tensiunii rețe
